

個別検査表

資料番号

基本情報		
施設名		
製品区分		
高さ		
設置年（使用年数）		
主柱規格		
主柱総本数		
ネット規格		
その他付属品		撮影日

点検結果

No.	検査項目	数量	危険度	評価
①	設置年数が35年を超えている		D	
②	主柱の傾き		C	
③	PC柱のひび割れ（クラック）		C	
④	PC柱のはがれ（爆裂・暴露）		D	
⑤	鋼管柱の腐食（主柱の根元が腐食して穴が開いている）		D	
⑥	鋼管柱の腐食（主柱の根元がさびている）		C	
⑦	鋼管柱の柱脚が土（又は防食材）に覆われて確認できない		B	
⑧	ジョイントビームの有無		B	
⑨	ジョイントビームの傾き		B	
⑩	効きブレスのたるみ		B	
⑪	その他のワイヤーのたるみ		A	
⑫	ネットの破損		A	
⑬	金網の破損		A	
⑭	金具の落下（欠損）		B	
⑮	バンド金具の破損		A	
⑯	天井ネットが降下しない（固定されている）		D	
⑰	昇降用ウインチ（又は可動部）が動かない		D	
⑱	嵩上げを行っている		D	
⑲	追加で防砂ネット（遮光、垂れ幕等）を設置している		D	
⑳	周囲に仮設物を常設している		B	

危険度

- A 機能的な問題
- B 管理上で対応できる問題
- C 1年間隔での経過観察が必要な状態
- D 早急な対処が必要な状態

総合評価

- A 修繕の必要なし
- B 重要な問題はないが経過観察が必要
- C 重要な問題はないが構造及び機能的に問題が点在しているので改修時に対策を取る必要性がある
- D 重大な事故につながる恐れがある。何らかの対策が必要である

総合評価

※基本情報の「確」は確定。「想」は想定を表す。